

Sufit podwieszany modułowy 60x60 z widoczną konstrukcją nośną T24 o parametrach identycznych lub lepszych niż:
systemowy sufit modułowy akustyczny na zawieszu aluminiowym z przeznaczeniem do stosowania między innymi w służbie zdrowia, płyta wypełniająca ze sprasowanej wełny szklanej, kolor biały, grubość rdzenia 15 mm, odbicie światła min 80%, klasa odpomości na wilgoć C, możliwość codziennego odkurzania ręcznego i maszynowego, przecieranie na mokro co najmniej raz w tygodniu, nycie parą co najmniej 4 razy w roku, odpomość na co najmniej 200 cykli czyszczenia zgodnie z normą ISO 11998, odpomy na parę nadtlenku wodoru, odpomość na pleśnie i bakterie klasa 0 (ISO 846A i 846C), dostęp do przestrzeni międzysufitowej: higieniczne włazy rewizyjne, atest higieniczny PZH na system (płyta + konstrukcja), odpomość chemiczna testowana zgodnie z ISO 11998, odpomy na działanie następujących środków chemicznych: Etanol (substancja aktywna: etanol, stężenie 70%), Chlorine (substancja aktywna: podchloryn sodu, stężenie 2,5%, peroksodisiarczan dipotasu, stężenie 1%), Virkon S (substancja aktywna: kwas sulfamowy, stężenie 1%), Isopropanol (substancja aktywna: Alkohol izopropylowy, stężenie 70%), konstrukcja i akcesoria spełniają wymagania antykorozyjne klasy C1, klasyfikacja ogniowa co najmniej A2-s1, d0, dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę: 0,3 kg.

d	c.w.h.	Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku					
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
15	50	0,10	0,40	0,85	1,00	0,95	0,85
15	200	0,45	0,90	0,95	0,85	0,95	0,90

Sufit podwieszany modułowy 60x60 o parametrach identycznych lub lepszych niż:
systemowy sufit akustyczny, modułowy na zawiesiu aluminiowym T24 z przeznaczeniem do stosowania między innymi w pomieszczeniach kuchennych, płyta wypełniająca ze sprasowanej wełny szklanej, sufit z widoczną konstrukcją nośną, płyty z przeznaczeniem do demontażu, system spełniający wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne), zapewniający niską emisję mikro-pyłową zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie nie gorszej niż ISO 4; kolor płyt biały NCS: S 0500-N; grubość płyt 20/40 mm, odbicie światła > 80% , odpomość na wilgoć klasa C, utrzymanie w czystości: możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego codziennie oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia wodą oraz parą pod niskim i wysokim ciśnieniem, odpomość na działanie pary nadtlenku wodoru (H2O2). Odpomość powierzchni na wytrzymałość 200 cykli czyszczenia, klasa odpomości na pleśń klasa0, odpomość chemiczna testowany zgodnie z ISO 11998, odpomy na działanie następujących środków chemicznych: Actichlor plus (substancja aktywna: dichloroizocyjanuran sodu, stężenie 1%), LiteClean (substancja aktywna: dwuchlorek chloru, nieoczyszczony), Etanol (substancja aktywna: etanol, stężenie 70%), Chlorine (substancja aktywna: podchloryn sodu, stężenie 2,5%, peroksodisiarczan dipotasu, stężenie 1%), Virkon S (substancja aktywna: kwas sulfamowy, stężenie 1%), Isopropanol (substancja aktywna: Alkohol izopropylowy, stężenie 70%), Aclipusfoam VF59 (substancja aktywna: kwas azotowy, stężenie 5%), Oxivir Excel (substancja aktywna: nadtlenek wodoru, stężenie 0,5%, czwartorzędowy związek amoniowy, stężenie 1%), Sumabac D10 (węglan sodu m-(3-aminopropylo)-n-, stężenie 1%); Sureda VT1 (substancja aktywna: dodecylpropan-1,3-diamina, stężenie 1%), Enduro Chlor VES (substancja aktywna: wodoronadtlenek potasu, stężenie 1,5%), konstrukcja i akcesoria spełniają wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie z EN ISO 12944-2, klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0.

d	c.w.h.	Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku					
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
20	200	0,55	0,80	0,85	0,90	1,00	0,95
40	200	0,55	0,80	0,85	0,95	1,00	0,95

miejscowe obniżenie sufitu podwieszanego , ewentualnie podniesienie do wysokości zgodnie z oznaczeniem na rzucie

nowoprojektowane urządzenia do montażu do sufitu lub przechodzące przez sufit podwieszany- oprawy oświetleniowe.
Szczegółowy dobór w opracowaniu br. elektrycznej.

poza obszarem opracowania

Temat opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PO DAWNEJ CENTRALNEJ STERYLIZACJI NA POTRZEBY ODDZIAŁU ORTOPEDYCZNEGO ORAZ ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW.

Jednostka projektowa:

DREAMS architekci
05-552 Wólka Węglowa ul. 3 Maja 6 tel. 22 7742555, 505 015 150

Temat rysunku:

Rzut kondygnacji 1 piętra
schemat sufitów

Inwestor:
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Siemiatyczach

Lokalizacja:
działka nr ewid. 1150/9
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Projektant:
mgr inż. arch. Wojciech Sołowiej
Bl-Pd OKK/133/2009
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Ewelina Pykało-Sołowiej
I/PDOKK/2012
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Listopad 2020 | Branża: Architektura

Skala: 1:100 | rys. nr : A-5

Projekt objęty prawem autorskim